

위생안전기준 인증서

- 1. 인 증 번 호 : KCW-2012-0429
- 2. 제조 업체명 : 로얄앤크퍼니주식회사
- 3. 대 표 자 : 정훈
- 4. 본 사 주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
- 5. 공장 소재지 : 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20
- 6. 제 품 명 : 수도꼭지
- 7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조
- 8. 용 도 : 말단급수설비

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2012년 07월 12일



한국물기술인증원



인증번호 : KCW-2012-0429

인증기업명 : 로얄앤컴퍼니주식회사

출력일 : 2022년 08월 05일

출력자 : 로얄앤컴퍼니주식회사 (IP:221.165.52.1)

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급 및 호칭				
종류 및 등급		호칭(mm)	물점속 주요재질	모델명
단독꼭지	가로꼭지	15	- 몸통, 스펀들 : 구리합금+Ni-Cr도금 - 디스크세트 : 구리합금+NBR - 와샤 : 스테인리스 - 패킹 : NBR	RFV100, RFV110, RFV120, RFV121, RFV130, RFV430, RFV600, RFV610, RFV630, RFV640, RFV650, RFV660, RFV830, RFV831
※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 `위생안전기준`에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.				
※ 본 인증제품을 「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이 「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.				
※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.				

<변경사항>

연 월 일	내 용	확 인
2022.07.22	1. 정기검사 통과 - 대상: '20.2.28. 인증사항 - 인증서 유효기간: '23.9.16 까지 2. 인증서 분리 - 대상: 지수꼭지_관불이 앵글밸브(KCW-2022-0130)	2022년 제7차 인증심의위원회(2022.7.22.)
2015.06.11	1. 공장이전 - 인천광역시 부평구 안남로418번길 1 → 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20	2015.06.11. 현장평가
2020.02.28	1. 정기검사 통과 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.09.16 까지	2020년 제2차 인증심의위원회(2020.2.28.)
2019.09.24	1. 대표자변경 - 박종욱 → 정훈	2019.09.24 서류평가
2017.10.26	1. 정기검사 통과 - 대상 : '15.09.17 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '19.09.16 까지	제89차 인증심의위원회(2017.10.26)
2015.09.17	1. 정기검사 일부 통과(온냉수 혼합꼭지는 불합격) - 대상: '12.7.12 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '17.09.16 까지	제63차 인증심의위원회(2015.09.17)

<행정처분사항>

연 월 일	내 용	확 인
2016.02.11	1. 수도법 제14조의2 제1항 제2호에 따라 정기검사를 통과하지 못하여 수도꼭지 중 온냉수 혼합꼭지 제품의 인증이 취소됨 2. 인증취소일 : 2016.02.11	2016.02.11

